

## **Оценочный расчёт пропускной способности пластиковой водосточной системы 135/90 на территории России**

Нормативным документом, регламентирующим расчёт водосточной системы, в нашей стране является СНиП II-26-76 *Кровли*» (п. 4.8). Данный документ лишь нормирует площадь поперечного сечения водосточной трубы из расчёта 1,5 см<sup>2</sup> на 1 м<sup>2</sup> площади кровли.

Для оценки пропускной способности водосточных систем, примем методику, предлагаемую общеевропейским нормативным документом DIN EN 612-2005 *«Водосточные желоба и водосточные трубы из листового металла; термина, классификация и требования»*.

Водопропускная способность желобов, в основном, зависит от его размера и наклона. При наклоне, большем, чем 2% (т.е. при наклоне, большем, чем 2 мм на 1 м жёлоба) она увеличивается на 40%. Однако наклон жёлоба не должен и превышать 2%, поскольку это приводит не только к увеличению водопропускной способности жёлоба, но и к необходимости закладывать в расчёт увеличенный размер водосточных труб (или же дополнительную трубу), что приводит к увеличению бюджета. Недостаточный проходной размер водосточных труб, при необходимости пропускать повышенный объем дождевой воды, приводит к гидроудару, который повреждает водосточные трубы.

Расчётная водопропускная способность желобов определяется по формуле:

$$Q = 0,0000267 * A^{1,25}$$

где:

**Q** - интенсивность потока воды (водопропускная способность желоба), л/с;

**A** - площадь поперечного сечения желоба, мм<sup>2</sup>

Проведя расчёты, получаем что:

для жёлоба Grand Line® 135 мм расчётная водопропускная способность

$$Q = 2,12 \text{ л/с}$$

Водопропускная способность водосточных труб зависит от целого ряда факторов. Частично от формы входного отверстия - с острыми или закруглёнными краями. Кроме того, от способа поступления воды в трубу - с одной или с двух сторон.

Расчётная водопропускная способность водосточной трубы определяется по формуле:

$$Q = 0,0315 * F^{5/3} * d^{8/3} * 10^6$$

## Оценочный расчёт пропускной способности водосточных систем

где :

**Q** - нагрузка потока воды, л/с;

**F** - коэффициент наполнения водосточной трубы в зависимости от расположения входного отверстия;

**d** – приведённый внутренний диаметр, м.

Коэффициент наполнения водосточной трубы с изливом во входное отверстием с двух сторон равен 1/4, с одной стороны - 1/5. Оба расчёта относятся к водосточным трубам с входным отверстием с острыми краями. У водосточных труб с входным отверстием с закруглёнными краями водопропускная способность повышается на 10-30%.

Принимаем **F = 1/5**

Проведя расчёты, получаем что:

для трубы Grand Line® 87 мм (внутренний диаметр 83,8 мм) расчётная водопропускная способность

**Q=2,9 л/с**

Получив расчётную водопропускную способность водосточных систем необходимо оценить возможность их применения для конкретного объекта, т.е. рассчитать требуемую водопропускную способность водосточной системы.

Требуемая водопропускная способность согласно DIN 18460-1989 «Трубы и желоба водосточные для прокладки снаружи зданий». Рассчитывается по формуле:

$$Q_{тр} = \varphi * S * r * 10^{-4}$$

где:

**Q<sub>тр</sub>** – требуемая водопропускная способность (л/с);

**S** – площадь кровельной поверхности (м<sup>2</sup>);

**r** – интенсивность дождей осадков (л/с/га);

**φ** – коэффициент стока.

Для предварительных оценок пропускной способности водосточных систем можно принять интенсивность дождей осадков 150 л/с осадков на 1 га. (см. карту значений интенсивности дождя для территории России, для более точного расчёта значение нужно уточнить в метеослужбе своего региона).

Коэффициент стока можно принять равным:

1,0 – Кровельное покрытие с гладкой поверхностью, уклон крыши > 3°

0,8 – Кровельное покрытие с гладкой поверхностью, уклон крыши < 3°

0,5 – Кровля с каменной посыпкой (например, гибкая битумная черепица).

## Оценочный расчёт пропускной способности водосточных систем

Так для простой формы кровли из металлочерепицы с наклоном ската более 3°, углом наклона водосборного жёлоба 2° (2 мм на 1 м длины жёлоба), одна водосточная труба в системе с желобами и прочими элементами водосточной системы обеспечивает отвод стоков с кровли площадью:

**для системы Grand Line® 135/90 – 141м<sup>2</sup>**

Для кровли сложной формы имеющей изгибы, отводы с резким изменением направления потока расположенные ближе, чем на расстоянии 2 м от слива, водопропускная способность уменьшается соответственно на:

- 20% при острых изгибах на желобах, установленных без наклона;
- 10% при закруглённых изгибах на желобах, установленных без наклона;
- 25% для желобов с наклоном.

Если принять потери равными 25%, получаем, что одна водосточная труба в системе с желобами и прочими элементами водосточной системы обеспечивает отвод стоков с кровли площадью:

**для системы Grand Line® 135/90 – 105 м<sup>2</sup>**

### Интенсивность дождевых осадков на территории Российской Федерации ( $q_{20}$ ; л/с/га)

